

TS.4083..1994 2024

<b>URZĄD MIASTA JAROSŁAWIA</b>	
Wpłynęło dnia:	2024 -08- 07
Ilość załączników	L.dz. OA/RCA
Podpis	P. Piśkor

Jarosław, dnia 6 sierpnia 2024 r.



**Pan Marcin Nazarewicz**

**Burmistrz Miasta Jarosławia**

**Dotyczy: Odpowiedź na interpelację I/2024 w sprawie awarii sieci wodociągowych azbestowych na ul. Limanowskiego w Jarosławiu.**

W odpowiedzi na interpelację nr I/2024 dotyczącą ciągłych awarii sieci wodociągowej wykonanych z rur azbestowych w ul. Limanowskiego informuję, iż Burmistrz Miasta Jarosławia pan Marcin Nazarewicz oraz Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. pan Piotr Kuchta, są świadomi stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta.

Uchwalony przez Radę Miasta Jarosławia w dniu 28 lutego 2022 roku Uchwałą nr 597/XLIV/2022 wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025 w poz. nr 5 uwzględniał budowę sieci wodociągowej w Jarosławiu – likwidację sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowych m.in. w ul. Limanowskiego. Niezrozumiałym jest kompletny brak w ostatnich latach realizacji tej inwestycji przez PWiK Jarosław Sp. z o.o. zarządzanej przez p. Prezesa Andrzeja Wysockiego.

Pragnę poinformować, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2024.757 t.j. z dnia 2024.05.20) PWiK Jarosław Sp. z o.o. jest obowiązany zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji. Brak wywiązywania się z ustawowego obowiązku i beczynność poprzedniego Zarządu Spółki jest bulwersująca i absolutnie nie do zaakceptowania.

W poprzednich latach służby techniczne Spółki wielokrotnie i bezskutecznie zgłaszały do Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. pana Andrzeja Wysockiego konieczność wymiany sieci azbestowo-cementowych m.in. w ul. Limanowskiego oraz ul. Grottgera, ul. Wieczorkiewicza i ul. Pogodnej wiedząc, iż sieć wodociągowa w tych rejonach miasta wymaga pilnych i urealnionych inwestycji. Niestety ze szkodą dla mieszkańców p. Prezes Andrzej Wysocki ignorował te sygnały.

Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Prezes PWiK Jarosław Sp. z o.o., są skoncentrowani na działaniach mających na celu modernizację i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Jarosławiu, ze szczególnym uwzględnieniem pilnych potrzeb m.in. ul. Limanowskiego. Podejmowane są kroki mające na celu zaplanowanie, zaprojektowanie i realizację niezbędnych inwestycji, aby zapewnić mieszkańcom nowoczesną i bezpieczną sieć wodociągową.

W celu rozwiązania problemów z awariami sieci wodociągowej w ul. Limanowskiego, Zarząd Spółki podjął kroki w kierunku zaprojektowania przebudowy wodociągu z rur azbestowych. Ponadto w ramach zaistniałych ostatnio awarii, PWIK Jarosław Sp. z o.o. uzgodnił od dnia 5 sierpnia br., wymianę w jak najkrótszym czasie, możliwie jak najdłuższych odcinków wodociągu bez naprawiania punktowego.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu



Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a TS W. Polnik 16 621 25 02 w. 402